



RISKANALYS TIBBLE 9:1

7.2 Anläggningar

7.2.1 Gustaf Bergv 15

Fastighetsbeteckning:	Tibble 8:16
Fastighetsägare:	Täby kommun Kommunledningskontoret 183 80 Täby
Undergrund:	Berg/Morän
Grundläggningssätt:	Platta
Byggnadstyp:	Fördelnings- samt nätstation
Stomme:	Betong*
Känsligaste byggnadsmaterial:	Betong*

Riktvärden för vibrationer

Sprängning	$v_{10} = 26$ mm/s
Pålning, spontning eller schaktning	$v_{max} = 9$ mm/s
Packning	$v_{max} = 6$ mm/s